

Vandværket har Idag den 24/09-09 Kl: 17:00 modtaget analyseresultatet, af de prøver der blev udtaget onsdag den 23/ 09-09. som det fremgår er der ikke fundet nogle Coliforme bakterier i prøverne.

Vi skal gøre opmærksom på, at Embedslægen stadig fastholder Kogeanbefalingen.

Gundsømagle Vandværk

Se næste side

Gundsømagle Vandværk

| Afgang vandværk | LOVKRAV | Rutineprøve 17.09 | Opfølgning 1 21.09 | Opfølgning 2 23.09 | Opfølgning 3 24.09 |
|--|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E. coli | i.m. | <1 | <1 | <1 | |
| Coliforme bakt. | i.m. | >200 | <1 | <1 | |
| Kim 37 grader | 5 | 1 | <1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | 9 | | | |
| Forfilter 1 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 5 | | 1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | | | | |
| Forfilter 2 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 5 | | <1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | | | | |
| Forfilter 3 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 5 | | <1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | | | | |
| Efterfilter 1 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 5 | | <1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | | | | |
| Efterfilter 2 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 5 | | <1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | | | | |
| Rentvandstank 1 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 5 | | <1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | | | | |
| Rentvandstank 2 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 5 | | <1 | | |
| Kim 22 grader | 50 | | | | |
| Boring 199.769 | | | | | |
| E. coli | | | <1 | <1 | |
| Coliforme bakt. | | | <1 | <1 | |
| Kim 37 grader | | | <1 | | |
| Kim 22 grader | | | | | |
| Boring 199.641 | | | | | |
| E. coli | | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | | | 1 | | |
| Kim 37 grader | | | <1 | | |
| Kim 22 grader | | | | | |
| Boring 199.977 | | | | | |
| E. coli | | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | | | <1 | | |
| Kim 37 grader | | | <1 | | |
| Kim 22 grader | | | | | |
| Gundsømagle børnehave, Gulddyssevej 5 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 20 | | <1 | | |
| Kim 22 grader | 200 | | | | |
| Børnehuset Hyldekær, Piledyssevej 50 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 20 | | 2 | | |
| Kim 22 grader | 200 | | | | |
| Margretheskolen, Margrethevej 7 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | <1 | | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | <1 | | |
| Kim 37 grader | 20 | | 5 | | |
| Kim 22 grader | 200 | | | | |
| Dybendalsvej 21 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | | <1 | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | | <1 | |
| Kim 37 grader | 20 | | | | |
| Kim 22 grader | 200 | | | | |
| Holmevej 100 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | | <1 | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | | <1 | |
| Kim 37 grader | 20 | | | | |
| Kim 22 grader | 200 | | | | |
| Hegnstrupvej 75 | | | | | |
| E. coli | i.m. | | | <1 | |
| Coliforme bakt. | i.m. | | | <1 | |
| Kim 37 grader | 20 | | | | |
| Kim 22 grader | 200 | | | | |